



XM14/230

Vin	230V AC	W	5-100
Vout	230V AC	Dimensions (mm)	51x32x18

ISTRUZIONI DI INSTALLAZIONE PER I DIMMER XM14/230

Per comandare: moduli Led alta tensione e carichi resistivi (lampade a incandescenza o alogene 230V)

Funzionamento silenzioso, assenza di ronzio

L'installazione di un dimmer elettronico deve essere realizzata solo da personale qualificato. Togliere tensione all'impianto prima di operare.

Il dimmer è dotato di regolazione del minimo. Ruotare la vite durante il collaudo della installazione

Evitare i corto-circuiti sui cavi e sui morsetti. Usare cavi di sezione adeguata.

Il carico deve essere protetto con un fusibile appropriato, come indicato.

Tenere il dimmer lontano da qualsiasi fonte di calore e installarlo in ambienti areati.

Installare un solo dimmer per ogni scatola. Non installare i dimmer uno accanto all'altro.

Comandi della luce (accensione, regolazione, spegnimento) con uno o più pulsanti normali non luminosi. Funzione memoria in assenza di rete.

XM14/230 DIMMER INSTALLATION INSTRUCTIONS

Suitable for dimming high voltage Led modules and resistive loads (incandescent or halogen bulbs 230V)

Noiseless operation without buzzing.

Electronic dimmer installation must be done only by qualified technicians. Always switch main supply off when operating.

Dimmer has a minimum adjustment. Rotate the screw to your required level when installing.

Avoid short circuits on cables and terminal blocks. Use cables with suitable section.

Load must be protected by a suitable fuse, as per following drawing.

Keep the dimmer away from heat.

Install only one dimmer in each wall box. Do not install more dimmers side by side.

Controls (on, dimming, off) with one or more push buttons without internal light. It keeps memory of last light status after main supply cut off.

XM14/230 INSTALLATIONSANWEISUNGEN

Geeignet für dimmbare HV-Led Modulen und ohmsche Lasten (Glüh-oder ohmsche Halogenlampen 230V)

Kein Brummen

Einsatz von dem Dimmer muss nur von qualifizierten Techniker durchgeführt werden. Hauptversorgung vom Betrieb abschalten

Durch die Trimmer schraube im Dimmer kann man das gewünschte Regulierungsminimum einstellen

Kurzschlüsse an Kabeln und an Anschlussklemmen vermeiden. Kabel mit geeignetem Abschnitt verwenden.

Ausgangslast muss durch eine geeignete Sicherung geschützt werden, wie hier unten im Zeichen gezeigt.

Die Dimmer fern von Wärmequellen einsetzen.

Nur ein Dimmer in jedem Wandkasten einsetzen. Dimmer nebeneinander nicht installieren.

Steuerung (ON/OFF/Dimmer) durch ein oder mehrere Taster. Beim Netzabfall wird der letzte Lichtstatus gespeichert

NOTICES D'EMPLOI POUR LE DIMMER XM14/230

Pour commander : modules à Leds haute tension et charges résistives (lampes à incandescence/halogènes 230V)

Fonctionnement silencieux, sans aucun bourdonnement.

L'installation d'un dimmer électronique ne doit être faite que par du personnel qualifié. Débrancher toujours le système avant d'y travailler.

Le dimmer a la gradation du minimum. Oter la vie pendant le test de l'installation.

Eviter les court-circuits sur les câbles et sur les bornes. Utiliser des câbles de section adéquate.

La charge doit être protégée par un fusible adéquat, selon notices.

Le dimmer doit être le plus loin possible de n'importe quelle source de chaleur et doit être installé dans des milieux aérés.

Installer un seul dimmer dans chaque boîte. Ne pas installer plusieurs dimmer l'un à côté de l'autre.

Commandes de la lumière (allumage, gradation, extinction) par un ou plusieurs boutons-poussoirs sans voyant lumineux connectés sur la ligne de l'alimentation. Mémoire en cas d'absence de tension du réseau.

REGULADOR XM14/230 INSTRUCCIONES DE INSTALACION

Adecuado para regular módulos LED de alto voltaje y cargas resitivas (incandescentes o lámpara halógenas de 230V).

Operación silenciosa y sin zumbidos.

La instalación de los reguladores electrónicos debe hacerse SOLO por técnicos calificados. Apagar siempre la alimentación principal a la hora de instalar.

El regulador posee un ajuste mínimo. A la hora de instalarlo, rotar el tornillo al nivel deseado.

Evitir corto circuitos en los cables y bloques terminales. Usar cables de la sección adecuada.

La carga debe protegerse con un fusible adecuado de acuerdo al siguiente esquema.

Manténgase el regulador alejado del calor.

Instalar solo un regulador en cada caja de pared. No instalar más reguladores de forma adyacente.

Control (encendido, regulación, apagado) con uno o más pulsadores sin luz interna. Mantiene la memoria del último estado tras un corte de la alimentación principal.

